



Kollektive varmforsyninger
I Hjørring Kommune

Team Bæredygtig Udvikling
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Telefon 72 33 33 33
Fax 72 33 30 30
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk

Hjørring den 18-11-2015

Sagsnr.: 13.03.01-G01-1-15

Dispensation fra kravet om vejrkompenseringsanlæg

I Bygningsreglementet BR10 er beskrevet, at man ved ombygninger skal gennemføre rentable energibesparelser, herunder installere vejrkompenseringsanlæg.

Flere kollektive fjernvarmforsyninger i Hjørring Kommune gjort rede for, at denne rentabilitet ikke kan opnås, specielt ikke når værkerne i forvejen har anlæg til at regulere fremløbstemperaturen efter udetemperaturen.

Hjørring Kommune meddeler hermed dispensation fra kravet om vejrkompensering for boliger, som er varmforsynet fra kollektive varmforsyninger i kommunen, der i forvejen har installeret en form for styring af fremløbstemperaturen via udetemperaturen.

Dispensation omfatter IKKE boliger med en-strengede varmeanlæg.

Og dispensation er gældende i en 5-årig periode.

Med venlig hilsen

Martin Berg Nielsen
Miljøingeniør
Tlf. 72336711